

# ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

город Реутов

Московская область  
19 мая 2017 г.

## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Строителей, дом 9
2. Год постройки 1972
3. Характеристика объекта:  
износ в % -37, этажность – 9, подъездов – 1  
наличие подвалов, цокольных этажей,- 505,6 м<sup>2</sup>  
количество квартир - 72  
общая полезная площадь объекта 3188,6 м<sup>2</sup>  
жилая площадь 3018,6 м<sup>2</sup>  
нежилая площадь – м<sup>2</sup>, в том числе под производственные нужды - 0
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) - 1
5. Источники:  
теплоснабжения - ЦТП  
газоснабжения - есть  
твердого и жидкого топлива - нет  
энергоснабжения - централизованное  
Системы АПЗ и дымоудаления

## II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРОШЕДШЕГО 2016 г.

N п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20__ г.
1	Течь стояка ГВС	Зимне-осенний период	Система ГВС требует текущего ремонта	Выполнен частичный ремонт труб 4м)
2	Течь запорной арматуры ХВС	Зимне-осенний период	Краны требуют замены	Выполнен частичный ремонт кранов (3 шт.)

## III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017 г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме	Оценка результатов готовности (удовл./ неудовл.)
1.	Объем работ				
2.	Ремонт кровли	м <sup>2</sup>	8	8	удовлетворительно
3.	Ремонт чердачных				



5) канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев промывка системы	м шт м3	2 0 100	2 0 100	Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно
6) электрооборудования: световой электропроводки силовой электропроводки	м	24	24	Удовлетворительно
вводных устройств	м	0	0	Удовлетворительно
электрощитовых	шт	2	2	Удовлетворительно
электродвигателей	шт	0	0	Удовлетворительно
	шт	0	0	Удовлетворительно
8. Другие работы				
9. Обеспеченность объекта: 1.Пескосоляной смесью и химреагентами 2.Инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий	тыс. м3 шт	0.001 12	0.001 12	Удовлетворительно Удовлетворительно

**IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА  
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2017 г.**

**Комиссия в составе:**

Председателя: \_\_\_\_\_  
ответственного руководителя обслуживающей организации: генеральный директор ООО «УК  
«ЦС-Сервис» К.В.Цуриков

**членов комиссии:**

представителей общественности

*Соколова И. С.*



**представителей специализированных организаций:**

ООО «Реутовский водоканал»

ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»



произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен.

Председатель комиссии: Генеральный директор

*/К.В. Цуриков/*

Члены:

Главный инженер

*/Е.В. Прибыtkov/*

Заместитель Ген.директора

*/Т.С. Калашникова/*

Мастер РТР

*/А.С. Азаров/*

Мастер МОП

*/А.А. Абрамова/*

Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 2017-2018г.г.

Заместитель главы Администрации

*/В.А. Климов/*

" " 2017 г.

*(подпись)*

