



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-10/010796

« 26 » октября 2010 г.

Абонент № 2657

ООО "К РТУ № 2 "Агаринка"
г. Жуков ул. Пр. Шереметьева 39
г. Балашиха Юлиановский

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности

мил. пром 507-97

участ. МОП

характеристика объекта

мощность - 100

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

в присутствии

тер-ко

должность, Ф.И.О. представителя абонента

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

проверка корректности фазного учета потребляемой электроэнергии.

приемка, освидетельствование, отключение

Установлено: Ввод

ТП (РП) № 110

секция

место установки прибора учета

ВРМ-0,4 кВ м. пром

СН-II

; НН-

✓

Электросчетчик № 0170015

тип

NP 515 23.8

год проверки 2010

Вольт 230

Ампер 5(80)

значимость 6

показание 629

(нач. пок.: 000000)

клеммная крышка пломба № 0216718

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

номинал

- К=1

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

А-16а.

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I_A = 6,9 А;I_B =

А;

I_C =

А;

I_{ср.}

Т об. -

сек.

Р_{факт.} =

1,5

Квт;

Р_{сч.} =

1,5

Квт

На момент составления акта выявлено

открытого графика

- счет: от-к № 01357841 Меркурий

показ. пок.: 1136

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

подпись

от подписи Окарашев

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

подпись