



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-11/ 014290

«25» октября 2011 г.

Абонент №

000 УК, РЭУ, Садовыч

наименование организации

г. Реутов

адрес электроустановки

ул. Головацкая д.8

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

ин. дир. Данилсико А.А.

Вид деятельности

характеристика объекта

МОП + м.р.т. - газоб.пл.

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

присутствии

представителя РЭУ

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

приемка, освидетельствование, отключение

фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

к/л

- прямое -

ТП (РП) №

168

секция

место установки прибора учета

ВРУ 04 КВ т/домо

СН - II

НН -

☒

Электросчетчик №

01369657

тип

НР 542, 24Т

год проверки

2007

Вольт

380/220

Ампер

5-10

значность

6

показание

006372

клеммная крышка пломба №

11194834

исп. коробка пломба №

11194833

Трансформаторы тока тип:

Т.066

номинал

100/5

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

м.р.т. ПН - 250А

пломба

ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕРЫ: I_A =

A;

I_B =

A;

I_C =

A;

I_{ср.}

Т_{об.} -

сек;

Р_{факт.} =

6,1

Квт;

Р_{сч.} -

5,2

Квт

На момент составления акта выявлено

узел учета работает верно.
Карточки по мощности не выданы.
Пломбы все заклеены
по узлу.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

Д. Латушко

подпись

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер