



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-10/010671

« 18 » октября 2010 г.

Абонент №

2657

ООО «УК РЭУ №2 Таганрога»

наименование организации

г. Редкино, ул. Советская 9.12

адрес электроустановки

г. г.г. Редкино, ул. Советская 9.12

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности

ж.м. дом 505-417

характеристика объекта

улич. МОП

инст. - 205

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

Барышников А.А.

в присутствии

Редкинского В.

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

проверка работы фазного учета потребляемой электроэнергии.

приемка, освидетельствование, отключение

Установлено: Ввод

ТП (РП) №

145

секция

место установки прибора учета

ВРУ-0.4кВ г. Редкино

СН - II

HN - V

Электросчетчик №

01679802

тип

НР-515 238

год проверки

2010

Вольт

230

Ампер

5/80

значность

6

показание

489

(инст. кол.: 000003)

клеммная крышка пломба №

0214139

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

-

номинал

- K=1

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

A-400

пломба

ПРОИЗВЕДЕННЫ ЗАМЕРЫ:

I_A = 2.7 А;

I_B =

А;

I_C =

А;

I_{ср.}

Т_{об.} -

сек;

Р_{факт.} =

0.6

Квт;

Р_{сч.} = 0.6

Квт

На момент составления акта выявлено

от к работается исправно

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

подпись

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;

при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

от подписи Редкинского В.

дата

подпись