



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-10/010979

«03» ноября 2010 г.

Абонент №

ООО "ПЗ-2, "Торгово"

наименование организации,

адрес электроустановки,

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности

характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

в присутствии

должность, Ф.И.О. представителя абонента

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

приемка, освидетельствование, отключение

фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

ТП (РП) №

секция

место установки прибора учета

СН - II ☐ ; НН - ☐

Электросчетчик №

тип

год проверки

Вольт

Ампер

значность

показание

клеммная крышка пломба №

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

номинал

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: $I_A = 3,2$ А; $I_B = 1,6$ А; $I_C = 1,5$ А; $I_{ср.}$ Т об. - сек;

Р факт. = 1,386 Квт;

Р сч. = 1,37 Квт

На момент составления акта выявлено

состояние установки не соответствует требованиям
с техническими условиями 000001 представителями
технической организации.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

Абонент

подпись

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер