



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-10/010791

« 29 » октября 2010 г.

Абонент №

2657

ООО "УК РТУ №2 Таганрога"

наименование организации,

г. Рязань ул. Мира 4 33

адрес электроустановки,

г. Балашиха Рязанский В

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности

мел. пром. 504-41

характеристика объекта

цех мол

кислота - 208

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

Баркович А.А.

в присутствии

тех-ка

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

проверка корректности монтажа фазного учета, потребляемой электроэнергии.

приемка, освидетельствование, отключение

- приемка

Установлено: Ввод

ТП (РП) №

110

секция

место установки прибора учета

ВРУ-0.4кВ м. пром

СН-II

HN-1

Электросчетчик №

01694082

тип

ИР-515 23А

год проверки

2010

Вольт

230

Ампер

5/8А

значность

6

показание

2316

кар. шок. 000001

клеммная крышка пломба №

0214150

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

-

номинал

- 1 = 1

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

A-40А

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ:

I_A = 17.0 А;

I_B =

А;

I_C =

А;

I_{ср.}

Т_{об.} -

сек;

Р_{факт.} =

3.6

Квт;

Р_{сч.} -

3.6

Квт

На момент составления акта выявлено

отсутствие работоспособности

- 840: работа по устранению неисправности прекращена.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

от подписи представителя

Абонент

подпись

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту; при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер