



## БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;  
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами  
E-mail: bels\_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 4-10/006050

«20» января 2011 г.

Абонент №

ООО УК РЭУ "Содовый"

наименование организации

г. Реутов

адрес электроустановки

ул. Советская д. 19

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

ин. дир. Даниленко В.А.

Вид деятельности

МОП - ГАЗ

характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

в присутствии

представителя РЭУ

должность, Ф.И.О. представителя абонента

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

приемка

приемка, освидетельствование, отключение

3х

фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

ТП (РП) №

114

секция

I, II

место установки прибора учета

ВРУ м/дома

CH-II

HH-☒

Электросчетчик №

05032444

тип

NP542.241

год проверки

2010

Вольт

380/220

Ампер

5-10

значность

6

показание

00001

клеммная крышка пломба №

0222689

исп. коробка пломба №

0222690

Трансформаторы тока тип:

ТТЧА

номинал

100/5

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

руб ППН-200

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I<sub>A</sub> =

A;

I<sub>B</sub> =

A;

I<sub>C</sub> =

A;

I<sub>ср.</sub>

Т об. -

сек;

Р<sub>факт.</sub> = 3,3

Квт;

Р<sub>сч.</sub> = 2,8

Квт

На момент составления акта выявлено

Узел учета работает правильно  
Абоненту предоставить односторонние  
принципиальные схемы.  
Одобрить акт разграничения

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госпоставителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

подпись

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;  
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

подпись