



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 4-10/006045

«20» января 2011 г.

Абонент №

ООО УК РЭУ1 Соговои

наименование организации,

г. Реутов

адрес электроустановки,

ул. Некрасова 9.6

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

ген. дир. Вахилевич О.А.

Вид деятельности

характеристика объекта

МОП-АВР-м/р/п (ГАЗ)

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

в присутствии

представителя ООО РЭУ1

должность, Ф.И.О. представителя абонента

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

приемки и освидетельствования

приемка, освидетельствование, отключение

фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

к/л

капитального ремонта

ТП (РП) №

151

секция

Т II

место установки прибора учета

ВРУ м/д/п/с

СН - II

НН - ☒

Электросчетчик №

01418202

тип

НР542.24Т

год проверки

2008

Вольт

220/230

Ампер

5-10

значность

6

показание

004461

клеммная крышка пломба №

0222 681

исп. коробка пломба №

02.2.2.28.5

Трансформаторы тока тип:

ТТ44

номинал

100/5

№

пломба

№

пломба

№

пломба

пломба

Отключающее устройство

авт - 160А

пломба

ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕРЫ: I_A =

А;

I_B =

А;

I_C =

А;

I_{ср.}

Т об. -

сек;

Р_{факт.} =

9,9

Квт;

Р_{сч.} =

8,6

Квт

На момент составления акта выявлено

Узел учета работает верно.
Абоненту предоставляется однократную
причину отсутствия схемы.
Одобрить акт на рассмотрение

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

подпись

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер