



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-10/011486

« 18 » ноября 2010 г.

Абонент № 2656

наименование организации Район Советский

адрес электроустановки Шоссе

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности монтаж

характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС» Васильев В.В.

з присутствии

представитель абонента

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

приемка, освидетельствование, отключение

фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

ТП (РП) № 145

секция I-II

место установки прибора учета ВРУ на 10 кв. м

Электросчетчик № 01699075

тип

год проверки 2010

Вольт 220

Ампер 10/80/14

значность 6

показание 000623,57

клеммная крышка пломба № 0218454

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

номинал

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

Напр. каб. 16А

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I_A = 1,57

A;

I_B = 0,37

A;

I_C =

A;

I_{ср.}

T_{об.} -

сек;

R_{факт.} = 0,57

Квт;

R_{сч.} - 0,37

Квт

На момент составления акта выявлено

Узел д.л. электроустановки работает исправно.
Мер. Ф.И.О. А.
Бухгалтерия прекратила расчет по
прогнозу.
Рассчитан д.л. от-ку по платежам с начисления
- 000623,57

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госпоставителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

Абонент

подпись

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер