



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-10 / 010675

« 19 » октября 20 10 г.

Абонент № 2657

ООО "УК РТУН-2 Торговый"

г. Реутов ул. Савваитовская д. 18

г. Балашиха, мкр. Родово-Восточный В

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности

торг. пред 1435-11

услуги по торговле электроэнергией

характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

в присутствии

Тер-102

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

замена, проверка корректности фазного учета потребляемой электроэнергии.

приемка, освидетельствование, отключение

Установлено: Ввод

ТП (РП) №

145

секция

место установки прибора учета

ВРЧ-0.4/10

СН - II ☐ ; НН - ☐

Электросчетчик №

00943725

тип

НР-1545

год проверки

2010

Вольт

230/400

Ампер

5(80)

значность

6

показание

983

(инст. код: 000004)

клеммная крышка пломба №

0214148

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

номинал

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

А-63а

пломба

ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕРЫ:

I_A =

14

А;

I_B =

14

А;

I_C =

14

А;

I_{ср.}

Т об. -

сек;

Р факт. =

9,2

Квт;

Р сч. -

9,2

Квт

На момент составления акта выявлено

от-к работает правильно

- счетчик: от-к № 558968 САЗУ
инст. код: 9411

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

от кот. несет ответственность

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер