

А К Т

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя, установленных в ООО "УК "РЭУ №1 - САДОВЫЙ" по адресу: М.О., г. Реутов, ул. Некрасова, д.20 и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено соответствие требованиям Правил учета тепловой энергии и теплоносителя.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии на отоплении и ГВС допускается в эксплуатацию с 22 августа 2017 г. по 07 октября 2019 г. в следующем составе оборудования:

Теплосчетчик Multical-601 ГВС:

Тип прибора	Заводской номер	Дата поверки	Срок поверки	Показания прибора	Место установки
Вычислитель Multical 601	6906544	15.10.2015.	15.10.2019.	1553,3 гкал	ГВС
UF-25 (0,24-6-12 м3/ч)	3912617	07.10.2015.	07.10.2019.	226682,9 м3	Подающий труб-д
UF-25 (0,24-6-12 м3/ч)	3912641	07.10.2015.	07.10.2019.	206557,5 м3	Обратный труб-д
Датчики тем-ры Pt-500	69039490	19.02.2017.	19.02.2021.		Подающий и обратный труб-д

Ген. директор ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

Диденко В.А.

Начальник службы КИПиА
8 (498) 661-90-12

Шенников А.А.

Ответственный представитель потребителя:

