БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"
143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www. belssb.ru

АКТ № 3-10/011367

«13» ноября 20 14 г.

Абонент № 2657
ООО "УК РЭУ №2 Балашиха"
наименование организации,
г. Реутов ул. Гагарина 9 к
адрес электроустановки,
Дир. Кожевников В
Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности жилой фонд Чт-3н
характеристика объекта
ЧЭП МОП

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС» Барковских А.Г. тел. 8-903-
в присутствии Гарнец И.
должность, Ф.И.О. представителя абонента
в том, что по вышеуказанному адресу
произведено проверка коммерческого учета
приемка, освидетельствование, отключение
фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: **Ввод** —

ТП (РП) № 112 секция —
место установки прибора учета ВРУ-0.4кВ ж. Дом СН-II ☐ ; НН - ☑
Электросчетчик № 0967331 тип NP I-545 24.5
год проверки 2010 Вольт 230/400 Ампер 5(80)
значность 6 показание 5222 (пол. ном. 00000)
клеммная крышка пломба № 0216042 исп. коробка пломба № —

Трансформаторы тока тип: — номинал —
№ — пломба —
№ — пломба —
№ — пломба —

Отключающее устройство — пломба —

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I_A = 6,8 А; I_B = 2,5 А; I_C = 8,9 А; $I_{ср.}$ 6,0 $T_{об.}$ – сек;
$P_{факт.}$ = 3,9 Квт; $P_{сч.}$ - 3,9 Квт

На момент составления акта выявлено
сч. работает правильно.
Сбор: пред. ген. ген. работ по уста-
новлению и пломбировке.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС» _____
подпись
Абонент _____
подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер _____ _____ _____
дата подпись

Реут. тип. з. 21-10, т. 5000х2 **ТАРИФ –** **коп. / кВт·ч**