



ЭЛЕКТРОСЕТЬЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЭКС»

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8 (498) 520-72-88 – секретарь, факс 8 (498) 520-77-89
Бухгалтерия по расчётам: с физическими лицами – 8 (498) 529-92-51; 8 (498) 520-79-61; с юридическими лицами – 8 (498) 520-72-30
www.zaoeleks.ru E-mail: eleks09@mail.ru

АКТ № 3-14/ 013880 *

«27» ОКТЯБРЯ 2014 г.

Абонент №

2656 0026
ООО УКРЭУ ИТ-САЛЮН

наименование организации,

г. РЕУТОВ

адрес электроустановки,

ул. НЕКРОСОВА 22

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности

МОП + ЛИФТ

характеристика объекта

Составлен представителем ЗАО «ЭЛЭКС»

ТЮРИННА Е.Р.

в присутствии ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АБОНЕНТА в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

проверка

проверка, отключение, включение

фазного учёта потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

ЛИН. 4кВ

ТП (РП) №

154

секция

место установки прибора учёта

РУ-0,4кВ И 1кВ

СН - II

НН - II

Электросчетчик №

01363920

тип

NP542.24T

год проверки

2014

Вольт

380

Ампер

570

значность

6

показание

8651

клепная крышка пломба №

6311

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

№

№

№

номинал

пломба

пломба

пломба

пломба

Отключающее устройство

АВ РЭО

пломба

ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕРЫ: I_A =

A;

I_B =

A;

I_C =

A;

I_{ср.}

T_{об.} -

сек;

Р_{факт.} =

5,2

Квт;

Р_{сч.} -

4,7

Квт

На момент составления акта выявлено

ЗА СЧЕТ РАБОТАЕТ ПЕРИОДИЧЕСКО

Абонент несёт ответственность за сохранность пломб госповерителя и сетевой компании.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «ЭЛЭКС»

Абонент

подпись

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

27.10.2014