



# БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;  
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами  
E-mail: bels\_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-10/010668

«15» октября 2010 г.

Абонент №

2657

ООО "УК ВУЛЗТорговая"

наименование организации

г. Реутов ч. Советская 9.4

адрес электроустановки

г. м.г. Рощинское шоссе 8

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности

Хлеб. завод 5Э-4П

характеристика объекта

Уч. МОП м.г. - г.г.

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

Бурков А.А.

присутствии

Тех-ка

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

проверка после монтажа фазного учета потребляемой электроэнергии.

приемка, освидетельствование, отключение

Установлено: Ввод

ТП (РП) №

секция

место установки прибора учета

ВУ-0.9кВ м.г. Ф.г.г. СН-II

Электросчетчик №

01447633

тип

ИР-545 230

год проверки

2010

Вольт

230

Ампер

5(80)

значность

6

показание

632 (м.г. м.г. : 000001)

клеммная крышка пломба №

0214733

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

—

номинал

— Кр = 1

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

A-76a.

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ:

I<sub>A</sub> = 5.6 А;

I<sub>B</sub> =

А;

I<sub>C</sub> =

А;

I<sub>ср.</sub>

Т<sub>об.</sub> -

сек;

Р<sub>факт.</sub> =

7.3

Квт;

Р<sub>сч.</sub> -

7.3

Квт

На момент составления акта выявлено

ст-к работает правильно

- бур. работ по учет. безопасности  
прекратить

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

подпись

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;  
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

подпись