



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 4-12 / 009437

« 14 » июня 2012 г.

Абонент № 2656
000 ФК РЭУ-1 Садовни " г. Реутов
наименование организации
ул. пр. Мира, 9.31
адрес электроустановки
инж. Сер. Шинкевич А.А.
Ф.И.О. представителя абонента, телефон
Вид деятельности жилой дом
МОП - ТАЗовые объекты
характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

в присутствии представителя РЭУ в том, что по вышеуказанному адресу

произведено приемка 1- фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод к/л - не прямое -

ТП (РП) № 110 секция
место установки прибора учета ВРУ жилого дома СН - II ☐; НН - ☒
Электросчетчик № 01680878 тип МР 515.230
год проверки 2010 Вольт 220 Ампер 5-80
значность 6 показание 003805
клеммная крышка пломба № исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип: номинал Кр = 1
№ пломба
№ пломба
№ пломба
Отключающее устройство пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I_A = A; I_B = A; I_C = A; I_{ср.} T_{об.} - сек;Р_{факт.} = 1,4 Квт; Р_{сч.} = 1,1 Квт

На момент составления акта выявлено

узел учета работает верно
- Карточку по мощности ликвидировать.

Абоненту установить защиту на Вводе,
вызвать инспектора для установки
пломбы.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС» Шинкевич А.А.

Абонент

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

подпись