



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 4-10 / 005110 *

29 сентября 2010 г.

Абонент №

ООО УК, РЭУЛ Садовое

наименование организации,

г. Реутов

адрес электроустановки,

ул. Советская 931

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

ин. дир. Даниленко О.А.

Вид деятельности

МОП + ТАЗовые работы

характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

в присутствии

представителя РЭУ

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

приемка, освидетельствование, отключение

фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

ТП (РП) №

124

секция

место установки прибора учета

ВРУ м/г н/л

СН - II

НН -

Электросчетчик №

01701052

тип

МР545.232

год проверки

2010

Вольт

2010

Ампер

5-80

значность

6

показание

000125

клеммная крышка пломба №

0214680

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

номинал

кр = 1

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

руб ПН-100

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I_A =

A;

I_B =

A;

I_C =

A;

I_{ср.}Т_{об.} -

сек;

факт. =

11

Кет;

Р_{сч.} -

0,91

Кет

2кв - 324

На момент составления акта выявлено

узел учета работает
правильно, карточка по мощности не
дирована. Угрузка МОП - приведена в норму
улит. Эл. счетчик установлен
ООО УК, РЭУЛ Садовое
Боссеити Огториктв Акт рдрроиниши

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

подпись

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

подпись