

Приложение № 10
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «УК «РЭУ №1-Садовый»
_____ Н.Н.Корнеева
« ____ » _____ 2017 г.

График проведения ежемесячных регламентных по обслуживанию системы Домовой в
2017 гг.

	Адрес	Январь	Март	Апрель	Июнь	Июль	Сентябрь	Декабрь
1	Гагарина д.14	■	■	■	■	■	■	■
2	Гагарина д.28	■	■	■	■	■	■	■
3	Гагарина д.34	■	■	■	■	■	■	■
4	Победы д.30	■	■	■	■	■	■	■
5	Некрасова д.2	■	■	■	■	■	■	■
6	Некрасова д.12	■	■	■	■	■	■	■
7	Некрасова д.14	■	■	■	■	■	■	■
8	Советская д.9	■	■	■	■	■	■	■
9	Советская д.22 /1	■	■	■	■	■	■	■
10	Мира д. 2	■	■	■	■	■	■	■

1. Визуальный осмотр всего оборудования. Проверка состояния связи между элементами системы.
2. Выявление и устранение неисправностей и недостатков при осмотрах и проверках на функционирование. При необходимости замена неисправного оборудования, на исправные приборы из ремонтного фонда (или новые).
3. Проверка целостности соединительных кабелей, надежность подключения разъемов.
4. Проверка состояния проложенной слаботочной электропроводки, контроль напряжения на блоках питания элементов системы.
5. Проверка и в случае необходимости смазка или замена вентиляторов охлаждения, замена термопасты на радиаторе процессора «Мастера-РКД».
6. Установка и обновление программного обеспечения «Мастера – РКД».
7. Резервное копирование баз данных.
8. Диагностика работы жесткого диска, удаление временных файлов.
9. Запись в оперативном журнале о выполнении всех операций ежемесячного технического обслуживания и готовности к работе измерительной системы «ДОМОВОЙ – РДС».
10. Сдача подготовленной к эксплуатации измерительной системы «ДОМОВОЙ – РДС» с оформлением акта с полным перечнем всех видов выполненных работ.
11. Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и пр.