

Запланировано		техническое обслуживание
		техническое обслуживание совместно с комплексной проверкой работоспособности
Выполнено		техническое обслуживание
		техническое обслуживание совместно с комплексной проверкой работоспособности
Выполнено частично		техническое обслуживание без комплексной проверки
Не выполнено		

Регламент № 1

систем пожарной сигнализации и оповещения

· массовым пребыванием людей.

Перечень работ	Периодичность обслуживания специалистированными
Внешний осмотр	ежемесячно
Контроль	ежемесячно
Контроль	то же
Проверка	то же
Конфигурирован	по необходимости
Профилактическая	ежемесячно
Проверка	то же
Метрологическая	ежегодно
Измерение	ежегодно
Измерение	раз в 3 года
Комплексная	ежеквартально