



3. При нарушении потребителями правил безопасности пользования газом и невыполнении выданных предписаний обслуживающий персонал газового хозяйства имеет право отключать бытовые газовые аппараты и приборы с установкой заглушки до устранения выявленных нарушений. Пользование аппаратами и приборами допускается только после получения разрешения от газовых хозяйств.

4. Проверяется работоспособность кранов, установленных на вводе в дом, газопроводах и на газовых аппаратах и приборах. При обнаружении утечек газа через уплотняющие поверхности крана последний должен заменяться. Устранение утечки газа за счет смазки не допускается.

5. Производится осмотр ВДГО и проверяется: соответствие диаметров сопел, виду и давлению сжигаемого газа; визуально по виду пламени процесс сжигания газа (отсутствие желтых языков) и устойчивость пламени; работоспособность бытовых газовых аппаратов и приборов, автоматических устройств газооборудования с их очисткой, наладкой и регулировкой; наличие автоматики безопасности у печных газогорелочных устройств (при ее отсутствии или невозможности ремонта газогорелочное устройство должно заменяться); герметичность внутридомового газового оборудования; санитарно - гигиеническое состояние горелок аппаратов.

6. Газовые коммуникации аппаратов и приборов до сопел - горелок проверяются на герметичность с помощью мыльной эмульсии.

7. В процессе проведения технического обслуживания все обнаруженные неисправности и дефекты устраняются. Заменяются или ремонтируются вышедшие из строя узлы и детали бытовых газовых аппаратов и приборов.