



# БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;  
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами  
E-mail: bels\_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 4-12/009108

« 20 » марта 2012 г.

Абонент №

ООО ЧК "РЭУ-1 Садоводы"

наименование организации.

г. Реутов

адрес электроустановки.

ул. Советская д. 6

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

ин. пр. Даниленко А.А.

Вид деятельности

многоквартирный дом

характеристика объекта

МОП - ГАЗ

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

Латушко Н.П.

в присутствии

представителя абонента

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

приемка, освидетельствование, отключение

1 фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

к/л - нулевой

ТП (РП) №

112

секция

место установки прибора учета

ВРУ многоквартирного дома

СН - II

НН - ☒

Электросчетчик №

00940827

тип

МР515.230

год проверки

2012

Вольт

220

Ампер

5-80

значность

6

показание

002553

клеммная крышка пломба №

11194311

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

номинал

кР = 1

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

АВТ - 25А

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I<sub>A</sub> =

A;

I<sub>B</sub> =

A;

I<sub>C</sub> =

A;

I<sub>ср.</sub>

T<sub>об.</sub> =

сек;

R<sub>факт.</sub> = 2,3

Квт;

R<sub>сч.</sub> = 1,8

Квт

На момент составления акта выявлено

узел учета работает верно.  
Нагрузка все заведена под учет.  
Карточку на мощность не выдана.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

Латушко

подпись

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;  
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

подпись

Реут. тип. 3. 8-12, 1. 40х100

ТАРИФ -

коп. / кВт·ч