



## БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;  
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами  
E-mail: bels\_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-11/ 014284 \*

« 25 » октября 2011 г.

Абонент №

000 УК РЭУЛ ГАГАРИНА

наименование организации,

г. Реутов

адрес электроустановки,

ул. пр. Мира

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

ген. дир. Кривош, Ветов А.В.

Вид деятельности

МОП - жаровня микрот

характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

в присутствии

представителя

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

приемка, освидетельствование, отключение

фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

к/л - прямое -

ТП (РП) №

104

секция

место установки прибора учета

вручка в щиток

Электросчетчик №

01702052

тип

NP515, 230

год проверки

2010

Вольт

220

Ампер

3-80

значность

6

показание

004081

клеммная крышка пломба №

0216 + 12

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

номинал

кр = 1

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

авт. - 40А

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I<sub>A</sub> =

A;

I<sub>A</sub> = 0,8

A;

I<sub>c</sub> =

A;

I<sub>ср.</sub>Т<sub>об.</sub> -

сек;

Р<sub>факт.</sub> =

0,8

К<sub>вт.</sub>;Р<sub>сч.</sub>

0,8

К<sub>вт.</sub>

На момент составления акта выявлено

Всего.

Узел учета работает

карточки по мощности лифтов -  
дировать. На 25, 10, 20 и 25 все  
нагрузка заведена под учет.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

подпись

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;  
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

подпись