БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www. belssb.ru

# АКТ № 3-10/010809

«27» октября 2010 г.

Абонент № 2657

ООО "УК РЭУ №2 Гагарина"
наименование организации

г. Реутов ул. Гагарина 9.9
г. Дмитр. Юбилейный 8
адрес электроустановки

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности жил. фр. - 5эт - 4п
характеристика объекта
Уйт МОП нежил. фр

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС» Барнотин А.А.

в присутствии Гл. инженера
должность, Ф.И.О. представителя абонента
в том, что по вышеуказанному адресу

произведено проверка всех систем по уч. потребляемой
приемка, освидетельствование, отключение
фазного учета потребляемой электроэнергии. – пересчет.

Установлено: **Ввод**

ТП (РП) № 104 секция

место установки прибора учета ВРУ-0,4 кВ ж. фонд СН-II ☐ ; НН - ☑

**Электросчетчик №** 01689604 тип NP-315 2Т

год проверки 2010 Вольт 230 Ампер 5(80)

значность 6 показание 936 нач. пок. 00001

клеммная крышка пломба № 0276777 исп. коробка пломба № –

**Трансформаторы тока** тип: – номинал К = 1

№ пломба

№ пломба

№ пломба

**Отключающее устройство** А-16а пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: $I_A$ = 3,9 А; $I_B$ = А; $I_C$ = А; $I_{ср.}$ $T_{об.}$ – сек;

$P_{факт.}$ = 0,9 Квт; $P_{сч.}$ - 0,9 Квт

На момент составления акта выявлено от-к работает нормально
– буд. работ. по ограничению мощ. – не проводились.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

**ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»** _____
подпись

**Абонент** _____
подпись

***Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;***
***при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.***

**Документ обработан:** Бухгалтер _____ _____ _____
дата подпись

Реут. тип. з. 21-10, т. 5000х2 **ТАРИФ –** **коп. / кВт·ч**