

**БАРЕЖ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 520-72-90, т/факс 8(495) 520-72-89

АКТ № 4-09 / 002357 *«19» декабря 2010 г.Абонент № 2556наименование организации, ООО УК "РЭУ 1 с/договн"адрес электроустановки, ул. Некрасовская д.18Ф.И.О. представителя абонента, телефон м.дир. 2000000Вид деятельности жилищно-коммунальное хозяйствохарактеристика объекта квартира № 17Составлен инспектором ООО «Энергосбыт-БАРЕЖ» Иванов И.П.в присутствии представителя абонента

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено 3х

приемка, освидетельствование, отключение

фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: **Ввод** к/пТП (РП) № 154секция ВРУместо установки прибора учета на вводе в квартируСН - ИНН - ИЭлектросчетчик № 01763870тип МР542.24год проверки 2008Вольт 380Ампер 5-10значимость 6показание 000000клеммная крышка пломба № 0209848исп. коробка пломба № 100/5Трансформаторы тока тип: Т.066номинал 100/5№ 1пломба кр = 20№ 2пломба кр = 20№ 3пломба кр = 20Отключающее устройство руб. ПН 250пломба кр = 20ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I_A =

A;

I_B =

A;

I_C =

A;

I_{ср.}I_{об.} -

сек;

Р_{сч.} = 6,5

Квт;

Р_{факт.} = 7,1

Квт

На момент составления акта выявлено несоответствие фактического потребления электроэнергии

№ 004471 СН-7-4678
380/220V 3x20-50A Кр = 2
НОК - 146710
№ 540300 СН-4-46724 380/220V 3x5
100/5 Кр = 20
НОК - 05371

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ООО «Энергосбыт-БАРЕЖ» Иванов И.П.

подпись

Абонент Иванов И.П.

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту; при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер Иванов И.П.

дата

подпись

Форм. тип. з. 63-09, т. 3000

ТАРИФ -

коп./ Квт-2