



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЭС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-10 / 010673

« 19 октября » 20 10 г.

Абонент №

2657

ООО "ПК РЭУ №2 Тараренко"

наименование организации

г. Реутов, д. Совершино 9.18

адрес электроустановки

г. ил. м. Реутов, д. Совершино 9.18

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности

мех.рем. 1401-111

характеристика объекта

участок МОП

Составлен инспектором ЗАО «БЭЭС»

в присутствии

Тер-на

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

должность, Ф.И.О. представителя абонента

приемка, освидетельствование, отключение

фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

ТП (РП) №

145

секция

место установки прибора учета

ВРЧ-04кВ м. Совершино

СН - II

НН -

Электросчетчик №

0973735

тип

НП-545 24.1

год проверки

2010

Вольт

230/400

Ампер

5(60)

значимость

6

показание

2399 (пач. пок. 000004)

клеммная крышка пломба №

0217744

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

номинал

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

A-40a.

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ:

I_A = 12.9 А;

I_B = 8.7 А;

I_C = 2.7 А;

I_{ср.} 6.4

Т_{об.} -

сек;

P_{факт.} =

4.2

Квт;

P_{сч.} =

4.2

Квт

на момент составления акта выявлено

от к. работ не выявлено

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЭС»

Абонент

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту; при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер