



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-10/011047 *

« 26 » октября 2010 г.

Вх. № 154/ПК 8 ОКТ 2010

Абонент № 2656

ООО ПК РЭУ, 321-Саровский

наименование организации,
адрес электроустановки,

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности

МОП 428 2029 2
характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС» В.С. Мещеряков

в присутствии

представителя абонента

в том, что по вышеуказанному адресу

изведено

приемка, освидетельствование, отключение

фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

ТП (РП) № 124

секция 1.0

место установки прибора учета

ВРУ эл. котельной СН-II ☐ ; НН - ☒

Электросчетчик № 01684869

тип

МР515 230

год проверки 2010

Вольт

220

Ампер

5(80)А

значность 6

показание

00011683

клеммная крышка пломба № 0214083

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

номинал

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

НЗР-01-16А

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I_A = 2,1 А;I_B =

А;

I_C =

А;

I_{ср.}Т_{об.} -

сек,

факт. = 0,46

Квт;

Р_{сч.} - 0,46

Квт

На момент составления акта выявлено

Узел эл. питания работает исправно.
Мощность эл. энергии не превышает
показаний.
Расчет за потребленную эл. энергию
по д. 01-04 01684869 не имеет
показаний 00011683

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

подпись

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер