



## БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;  
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами  
E-mail: bels\_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 4-10 / 004589 \*

« 3 » сентября 20 10 г.

Абонент №

2656

ООО ЧК РЭУ-1 САОВТИ

наименование организации,

г. Реутов

адрес электроустановки,

ул. Советская 915

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

ген. дир. Досекин О.А.

Вид деятельности

МОП ГАЗ

характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

Досекин О.А. подп.

в присутствии

представителя РЭУ

должность, Ф.И.О. представителя абонента

в том, что по вышеуказанному адресу

изведено

примечание

приемка, освидетельствование, отключение

1 фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

К/И

ТП (РП) №

114

секция

место установки прибора учета

ВРУ шилом 80кВ

СН - II

; НН - ☒

Электросчетчик №

01681376

тип

МР515.2.3.0

год проверки

2010

Вольт

220

Ампер

5-80

значность

6

показание

000000

клеммная крышка пломба №

0212644

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

номинал

Kp = 1

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

УЗО ПН-100А

пломба

ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕРЫ: I<sub>A</sub> =

A;

I<sub>B</sub> =

A;

I<sub>C</sub> =

A;

I<sub>ср.</sub>Т<sub>об.</sub> -

сек;

факт. = 1,8

Квт;

Р<sub>сч.</sub> - 1,4

Квт

На момент составления акта выявлено

Узел учета работает исправно,  
нагрузка вся по учету  
Абоненту оформить акт  
разрешения.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

Абонент

подпись

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;  
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

подпись