БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"
143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www. belssb.ru

АКТ № 3-10/010674

«19» октября 2010 г.

Абонент № 2657
ООО "УК РЭУ №2 Балашиха"
наименование организации
г. Балашиха, ул. Советская, д. 18
адрес электроустановки
г. Балашиха, ул. Рождественская, 8
Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности эксп. эл. уст. 1401 – 11
характеристика объекта АВР дизельгенераторной, вводно-распр. щит – 11.

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС» Барышева Ю.

в присутствии тех-ка
должность, Ф.И.О. представителя абонента в том, что по вышеуказанному адресу

произведено проверка всех ранее установленных
приемка, освидетельствование, отключение фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: **Ввод**

ТП (РП) № 145 секция
место установки прибора учета ВРУ-0,4 кВ эл. щитовая СН - II ☐ ; НН - ☑
Электросчетчик № 03034541 тип NP 542 29.1
год проверки 2010 Вольт 230/400 Ампер 5(10)
значность 6 показание 00001 (пол. ток: 000021)
клеммная крышка пломба № 0214149 исп. коробка пломба №
Трансформаторы тока тип: Т-066 номинал 50/5 кл. т. 10
№ пломба
№ пломба
№ пломба
Отключающее устройство А-80а. пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I_A = А; I_B = А; I_C = А; $I_{ср.}$ $T_{об.}$ – сек;
$P_{факт.}$ = Квт; $P_{сч.}$ - Квт

На момент составления акта выявлено от-к без нагрузки
предохранители не работают
сеть: от-к № 465877 ОЛЧ 06/24
пол. ток: 1469

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС» подпись
от подписи отказался
Абонент подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер дата подпись

Реут. тип. з. 21-10, т. 5000х2 **ТАРИФ –** коп. / кВт·ч