



## БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;  
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами  
E-mail: bels\_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-10 / 010805

« 28 » октября 2010 г.

Абонент № 2657

ООО "УК РТУ №2 Таромин"

наименование организации

г. Реутов ул. 1-я Школьная д. 17

адрес электроустановки

г. Балашиха, Рощинское шоссе д. 3

8-926-440-00-33

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности

мел. пром.

УИИ МОП

характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

Барковичев А.А.

в присутствии

Таромин

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

проверка корректности монтажа и фазного учета потребляемой электроэнергии.

приемка, освидетельствование, отключение

Установлено: Ввод

ТП (РП) № 104

секция

место установки прибора учета

ВРУ-041Б м. Школьная

СН-II

; НН-0

Электросчетчик № 01690973

тип

МР-575 23 В

год проверки 2010

Вольт 230

Ампер 5/80

значность 6

показание 724

кол. иск. 000003

клеммная крышка пломба № 02165714

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип: -

номинал

- К=1

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

А-162

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I<sub>A</sub> = 7.7 А;I<sub>B</sub> = А;I<sub>C</sub> = А;I<sub>ср.</sub>

Тоб. -

сек;

Рфакт. = 1.6 Квт;

Рсч. = 1.6 Квт

На момент составления акта выявлено

от-к работником предприятия

бук. прекращено работ по установке

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

подпись

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;  
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер