



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-10 / 011484

« 18 » ноября 2010 г.

Абонтент № 2656
наименование организации: ООО "СК" "Содовик"
адрес электроустановки: Рязань, Соборная ул. 7
Ф.И.О. представителя абонента, телефон: 1017
Вид деятельности: характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС» Воеводина И.В.
в присутствии представителя абонента в том, что по вышеуказанному адресу
произведено приемка, освидетельствование, отключение фазного учета потребляемой электроэнергии.
Установлено: Ввод

ТП (РП) № 145 секция 7-П
место установки прибора учета: 8Р4 м.к. 10-03-237 СН-II ☐ ; НН-☒
Электросчетчик № 01703237 тип 4Р515-230
год проверки 2010 Вольт 220 Ампер 10(80)А
значность 6 показание 000752,27
клеммная крышка пломба № 0218456 исп. коробка пломба № 101-1
Трансформаторы тока тип: номинал
№ пломба
№ пломба
№ пломба
Отключающее устройство: 16А пломба

ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕРЫ: $I_A = 0,46$ А; $I_B = 0,46$ А; $I_C =$ А; $I_{ср.}$ Т об. - сек;
Р факт. = 0,46 Квт; Р сч. - 0,46 Квт

В момент составления акта выявлено:
1. Указанный трансформатор работает исправно.
2. Трансформаторы тока исправны.
3. Расчет по 21 отсчету не соответствует с показанием 000752,27.

Абонтент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

Абонтент

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер