



# БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;  
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами  
E-mail: bels\_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-10 / 010807

« 28 » октября 2010 г.

Абонент №

000 "ПК РЭУ №2 Тархонина"

наименование организации

г. Реутов, ул. Пр. Ленина 13

адрес электроустановки

г.о.м. Романовский В

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности

мпп. ООО 504-31

характеристика объекта

улич. МОП

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

в присутствии

тсч-ка

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

проверка после монтажа и опрессовки

приемка, освидетельствование, отключение

фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

ТП (РП) №

104

секция

место установки прибора учета

ВРУ-0,4/1,0 м. реутов

СН - II ☐ ; НН - ☐

Электросчетчик №

01695977

тип

МР 515 236

год проверки

2010

Вольт

230V

Ампер

515

значность

6

показание

277

клеменная крышка пломба №

0210720

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

—

номинал

— К = 1

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

А-16а.

пломба

ПРОИЗВЕДЕННЫ ЗАМЕРЫ:

I<sub>A</sub> = 1,4 А;

I<sub>B</sub> = А;

I<sub>C</sub> = А;

I<sub>ср.</sub>

Т об. —

сек;

Р<sub>факт.</sub> =

0,3

Квт;

Р<sub>сч.</sub> =

0,3

Квт

На момент составления акта выявлено

от-к работам правильно

бук. прекратить работу по установке  
нов. оборудования.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

Абонент

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;  
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер