БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"
143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www. belssb.ru

АКТ № 3-10/011092 ❄

«2» ноября 2010 г. V

Абонент № 2657
ООО "УК РЭУ №2 Гагарина"
г. Реутов ул. Гагарина д.10
г. Чкж. Розетка Электрическая 5
наименование организации
адрес электроустановки
Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности эксп. фаз – 5 эл – 4 п
чит ЛОП характеристика объекта – гар

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС» Баркунин А.А.
в присутствии техник-ка
должность, Ф.И.О. представителя абонента
произведено проверка работоспособности трансформаторов
приемка, освидетельствование, отключение
фазного учета потребляемой электроэнергии. – приемка –

Установлено: **Ввод**

ТП (РП) № 102 секция
место установки прибора учета ВРП-0.4-1.5 эл. фаза СН - II ☐ ; НН - ☐
Электросчетчик № 01679867 тип NP-515 25.2
год проверки 2010 Вольт 5(85) Ампер 5(85)
значность 6 показание 000030 кол. изм. 0003
клеммная крышка пломба № 0276033 исп. коробка пломба № –

Трансформаторы тока тип: номинал –
№ пломба
№ пломба
№ пломба

Отключающее устройство А-16а. пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I_A = 8,5 А; I_B = А; I_C = А; $I_{ср.}$ $T_{об.}$ – сек;
$P_{факт.}$ = 1.8 Квт; $P_{сч.}$ - 1.8 Квт

На момент составления акта выявлено эл-к работает правильно
бух. трансформатор расчет по установленным коэффициентам.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС» _____ подпись
Абонент _____ подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер _____ дата _____ подпись

Реут. тип. з. 21-10, т. 5000х2 **ТАРИФ** – коп. / кВт·ч