



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 4-12 / 009255

« 17 » апреля 20 12 г.

Абонент №

2656
ООО УК РЭУН Садовыч

г. Реутов

наименование организации,

ул. ГАГАРИНА 919

адрес электроустановки,

на дир. Даниленко А.А.

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности

МОП - ГАЗОВЫЕ ПИПЫ

характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

в присутствии представителя абонента в том, что по вышеуказанному адресу

произведено приемка, освидетельствование, отключение 1 фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

ТП (РП) №

секция

место установки прибора учета

ВРУ 04кВ ш/домк СН - II

Электросчетчик №

01658477

тип

SR515.230

год проверки

2010

Вольт

220

Ампер

5-80

значность

6

показание

013770

клеммная крышка пломба №

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

номинал

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

РУБ ППН-250А

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I_A = A; I_B = A; I_C = A; I_{ср.} T_{об.} - сек;

R_{факт.} = 1,3

Квт;

R_{сч.} = 1,1

Квт

На момент составления акта выявлено

узел учета работает верно.
Карточку по мощности микровидео-
Нагрузка все заведено по учет.
Абоненту установить розетку на вводе
(Авт. - 25А). Вывести индикатор для
установки пломбы

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

Вх. № 636/УК 18 АПР 2012

Абонент

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер