



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-10 / 010802

« 26 октября » 20 10 г.

Абонент № 2657

ООО «УК РТУ №2 Балашиха»

наименование организации,

г. Реутов, Ч. Мещеряков, д. 21

адрес электроустановки,

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности

мех. работ

характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

в присутствии

Юриетовича В

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

проверка корректности фазного учета потребляемой электроэнергии.

приемка, освидетельствование, отключение

Установлено: Ввод

ТП (РП) №

102

секция

место установки прибора учета

ВР-0.4кВ м. ур. сев

СН - II

;

НН -

Электросчетчик №

01403223

тип

NP 515 23.0

год проверки

2010

Вольт

230

Ампер

5(80)

значность

6

показание

383

исп. иск: 000003

клеммная крышка пломба №

0216701

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

-

номинал

-

K=1

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

А-16а

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I_A = 2.4 А;I_B =

А;

I_C =

А;

I_{ср.} =Т_{об.} =

сек;

Р_{факт.} = 0.57 кВт;Р_{сч.} = 0.57 кВт

На момент составления акта выявлено

огн-роботизированная
бук: расчет по фазам и по мощности
прекратить.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

подпись

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер