



ЭЛЕКТРОСЕТЬЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЭКС»

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8 (498) 520-72-88 – секретарь, факс 8 (498) 520-77-89
www.zaoeleks.ru E-mail: eleks09@mail.ru

Вх. № 1831/46 от 5 июля 2011

АКТ № 3-11/ 001364

« 28 » июля 2011 г.

Абонент № 2657

наименование организации, *ООО УК РЭУ №2 - Загорск*

адрес электроустановки, *Рязань Мухоморова*

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности *МОН*

характеристика объекта

Составлен представителем ЗАО «ЭЛЭКС» *Васильев ИВ*

в присутствии *представитель абонента*

должность, Ф.И.О. представителя абонента

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено *проверка*

проверка, отключение, включение

фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

ТП (РП) № *110*

секция *2:1*

место установки прибора учета *ВРУ жилого дома*

Электросчетчик № *00978802*

тип *ИЭС15.237*

год проверки *2010*

Вольт *220*

Ампер *10(40)А*

значность *6*

показание *00087633*

клеммная крышка пломба № *0226249*

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

номинал *40 А*

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство *АВР-40 А*

пломба

ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕРЫ: *1,8*

IA = *9,6*

A;

IV = *1,7*

A;

Is =

A;

Icp.

A;

Iср.

Тоб. -

сек;

Рфакт. = *1,8*

Квт;

Рсч. - *1,7*

Квт

На момент составления акта выявлено:

*Узел 211 ВРУ работает исправно.
Мат. Ф.И.О. *Васильев ИВ*
Работе прибора учета электроэнергии
ремонта и замены не требуется.
Замена клеммной крышки и пломбы
сделана. Счетчик № 00978802, установленный
на вводе в дом, исправен.
Вывод: работа узла в норме.
и сделать вывод.*

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и сетевой компании.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «ЭЛЭКС» *Васильев ИВ*

подпись

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

подпись