



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belsb.ru

АКТ № 3-11/ 014289

«25» ОКТЯБРЯ 2011 г.

Абонент №

ООО ЮС РЭУЛ ТАТАРИНА

наименование организации

г. Реутов

адрес электроустановки

ул. Советская 928

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

ин. дир. А.В. Красочев

Вид деятельности

МОП - газоблок

характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

в присутствии

представителя абонента

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

приемка, освидетельствование, отключение

фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

к/л - непрямо

ТП (РП) №

110

секция

место установки прибора учета

ВРЧ04КВ м/домо

СН - II

НН -

II

Электросчетчик №

01680663

тип

НР515.23

год проверки

2010

Вольт

220

Ампер

5-80

значность

6

показание

036801

клеммная крышка пломба №

0212543

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

номинал

Кр = 1

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I_A =

A;

I_B =

A;

I_C =

A;

I_{ср.}

Т об. -

сек;

Р_{факт.} =

Квт;

Р_{сч.} =

Квт

На момент составления акта выявлено

защиты на вводе нет

Абоненту необходимо установить
защиту на вводе согласно разрешению
иной мощности.

Картонку по мощности ликвидиро-
вать, 25.10.2011, все по факту
заведено на учет.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

подпись

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

подпись