



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 4-10 / 004684 *

« 8 » сентября 20 10 г.

Вх. № 2105/4К 09 СЕН 2010

Абонент №

ООО УК РЭУ "Соговолин"

наименование организации,

г. Реутов

адрес электроустановки,

ул. пр. Мира, д. 945

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

г.м. дир. Доминский О.А.

Вид деятельности

МОП - ГАЗ характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

в присутствии представителя РЭУ в том, что по вышеуказанному адресу

произведено приемка, освидетельствование, отключение 1 фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

ТП (РП) № 124 секция

место установки прибора учета ВРУ ш/д по п. 5 СН - II

Электросчетчик № 01690128 тип КР 543.230

год проверки 2010 Вольт 220 Ампер 5-80

значимость 6 показание 000093

клеммная крышка пломба № 0212807 исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип: номинал КР = 1

№ пломба

№ пломба

№ пломба

Отключающее устройство руб. ПН-250 пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I_A = A; I_B = A; I_C = A; I_{ср.} Т об. - сек;факт. = 0,9 Квт; Р_{сч.} = 0,721 Квт

На момент составления акта выявлено

Узел учета работает

правильно, в соответствии с мощностью

индивидуальной. Нагрузки все по

узелам.

Абоненту одобрить акт

напряжения.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

Абонент

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер