



ЭЛЕКТРОСЕТЬЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЭКС»

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8 (498) 520-72-88 – секретарь, факс 8 (498) 520-77-89
www.zaoeleks.ru E-mail: eleks09@mail.ru

Вх. № 1831/405 5 ИЮЛ 2011

АКТ № 3-11/ 001366 *

«28» июля 2011 г.

Абонент № 2657

наименование организации, 36

адрес электроустановки,

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности МОП

характеристика объекта

Составлен представителем ЗАО «ЭЛЭКС»

в присутствии

должность, Ф.И.О. представителя абонента

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

проверка, отключение, включение

фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

ТП (РП) № 105

секция I-II

место установки прибора учета ВРУ

СН - II ☐ ; НН - ☐

Электросчетчик № 01212011

тип МР 515-230

год проверки 2007

Вольт 220

Ампер 10(80) А

значимость 6

показание 016189

клеммная крышка пломба № 0226248

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

номинал 100 А

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I_A = 2,5

A;

I_B =

A;

I_C =

A;

I_{ср.}

Т_{об.} -

сек;

Р_{факт.} = 0,55

Квт;

Р_{сч.} = 0,49

Квт

На момент составления акта выявлено

Узел эл. энергии работает исправно.
Мероприятия Н.Н.
Устанавливается прибор на крышку
клеммной коробки.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и сетевой компании.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «ЭЛЭКС»

подпись

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

подпись