



# БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЭС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;  
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами  
E-mail: bels\_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-13 / 017679 \*

«22» апреля 2014 г.

Абонент №

ООО УК "РЭУМ-Содовый"

наименование организации

г. Реутов

адрес электроустановки

ул. Советская д.22 корп.1

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

ин. дир. А.В. Краснов

Вид деятельности

АВР - мигроты - 3х-мг

характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЭС»

в присутствии

представителя

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

приемка, освидетельствование, отключение

3х фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

к/л - непрямо

S =

L =

ТП (РП) №

123

секция

1, 2

место установки прибора учета

ВРУ микроб дома СН-II ☐ НН - ☒

Электросчетчик №

05114395

тип

МР 542.241

год проверки

2012

Вольт

380/220

Ампер

5-10

значность

6

показание

002067

клеммная крышка пломба №

0242266

исп. коробка пломба №

0247355

Трансформаторы тока тип:

Т.066

номинал

150/5

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

АВТ - 1254

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I<sub>A</sub> = 24,3 А;

I<sub>B</sub> = 24,3 А; I<sub>C</sub> = 26,2 А;

I<sub>ср.</sub>

Т<sub>об.</sub> -

сек;

Р<sub>факт.</sub> = 16,5 Квт;

Р<sub>сч.</sub> = 0,423х30 = 12,7

На момент составления акта выявлено

Электроэнергетический комплекс  
работает верно.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЭС»

Абонент

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;  
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

подпись