



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-10/011370

« 12 » ноября 20 10 г.

Абонент №

2657

ООО "ЧК РТУ 2 Тага кино"

наименование организации,

г. Реутов Ч. Тага кино 950

адрес электроустановки,

д.С.М. Ромашовский В

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности

мел. пром. 521-41

ч.п. МОП

характеристика объекта

мел. пром.

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

Трунов А.А.

в присутствии

Трунов

должность, Ф.И.О. представителя абонента

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

приемка, освидетельствование, отключение фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

ТП (РП) №

112

секция

место установки прибора учета

ВРЧ-0.4кВ м. Реутов

СН-II

НН-I

Электросчетчик №

01694495

тип

ММ-515 237

год проверки

2010

Вольт

230

Ампер

57.80

значность

6

показание

1701

показ. код: 000000

клеммная крышка пломба №

0216 038

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

—

номинал

— К=1

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: $I_A = 3.3$ А;

$I_B =$

А;

$I_C =$

А;

$I_{ср.}$

Т об. —

сек;

Р факт. = 0.72 Квт;

Р сч. — 0.72 Квт

На момент составления акта выявлено

от-к работается правильно.

Зух: прекращать работу по установке

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

подпись

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту; при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

подпись