



## БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;  
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами  
E-mail: bels\_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 4-10 / 005112 \*

«29» сентября 2010 г.

Абонент №

ООО УК, РЭУТ Садовое

наименование организации,

г. Реутов

адрес электроустановки,

ул. Советский 935

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

ин. дир. Волынецко О.А.

Вид деятельности

МОП - ГАЗОВОЕ хозяйство

характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

в присутствии

представитель РЭУ

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

приемка, освидетельствование, отключение

фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

К/1

ТП (РП) №

124

секция

I, II

место установки прибора учета

ВРУ м/с

СН - II

НН -

Электросчетчик №

01647238

тип

НР515.230

год проверки

2010

Вольт

220

Ампер

5-80

значность

6

показание

000342

клеммная крышка пломба №

0214683

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

номинал

КР-2

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

РУБ ПН-100

пломба

ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕРЫ: I<sub>A</sub> =

A;

I<sub>B</sub> =

A;

I<sub>C</sub> =

A;

I<sub>ср.</sub>

Т об. -

сек;

факт. =

1,4

Квт;

Р<sub>сч.</sub> -

1,2

Квт

на момент составления акта выявлено

узел учета работает правильно.  
Нагрузка МОП все заведена на учет.  
Корпуску по мощности ликвидиро-  
вать.

узел учета смонтирован  
ООО УК, РЭУТ Садовое

Абонент несет ответственность за сохранность пломб государственного и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

Абонент

подпись

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;  
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

подпись