



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-10/010794

« 22 » октябрь 20 10 г.

Абонент №

2657

наименование организации

ООО "К РТУ № 2 Тарашина"

адрес электроустановки

г. Балашиха, мкр. Салтыковка, д. 37

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности

мех. работ

характеристика объекта

улич. мот

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

в присутствии

Терещенко

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

должность, Ф.И.О. представителя абонента

приемка, освидетельствование, отключение

проверка и приемка электросчетчика и фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

ТП (РП) №

112

секция

место установки прибора учета

ВРЧ-0,4кВ м. ф.м.

СН - II

☐

; НН -

☐

Электросчетчик №

01698228

тип

НР 515 238

год проверки

2010

Вольт

230/400

Ампер

5 (80)

значимость

6

показание

495

кар. шок: 000001

клеммная крышка пломба №

0214129

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

номинал

K=1.

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

А-16а

пломба

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: $I_A = 3,7 A$; $I_B =$ A; $I_C =$ A; $I_{ср.}$ T об. - сек;

Рфакт. = 0,8 Квт;

Рсч. = 0,8 Квт

На момент составления акта выявлено

от-к работнику представлено
суд. решение по учету и оплате электроэнергии
и его приложить.

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

от подписи от

Абонент

подпись

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

подпись