



ЭЛЕКТРОСЕТЬЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЭКС»

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8 (498) 520-72-88 – секретарь, факс 8 (498) 520-77-89
www.zaoeleks.ru E-mail: eleks09@mail.ru

АКТ № 3-11/000736 *

«3» иср 20 11 г.

Абонент № 2656

ООО УК Р24.021 Сербов

наименование организации,

Рейтов "Насосная"

адрес электроустановки,

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности МОН + монтаж

характеристика объекта

Составлен представителем ЗАО «ЭЛЭКС» Васильев Ю.В.

в присутствии приглашенного представителя в том, что по вышеуказанному адресу

должность, Ф.И.О. представителя абонента

произведено уборка клеммной коробки ТУК фазного учета потребляемой электроэнергии.

проверка, отключение, включение

Установлено: **Ввод**

ТП (РП) № 154

секция Т.П.

место установки прибора учета ВРУ на вводе в здание СН-II ☐ ; НН-☒

Электросчетчик № 05036573 тип ИЭС42, 24Т

год проверки 2010 Вольт 380 Ампер 5(10)А

значность 6 показание 000112 97

клеммная крышка пломба № 0218393 исп. коробка пломба № 0218393

Трансформаторы тока тип: Т-2,66 номинал 150/5 I_н=30

№ _____ пломба _____

№ _____ пломба _____

№ _____ пломба _____

Отключающее устройство Руд. ПОН-200А пломба _____

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ: I_A = 1,3 А; I_B = 1,7 А; I_C = 2,5 А; I_{ср} 1,83 А Т_{об.} - _____ сек,

Р_{факт.} = 1,2 Квт; Р_{сч.} = 1,1 Квт

На момент составления акта выявлено

Узел эл. энергии работает нормально.

Исполн. Н.Н.

Бухгалтер С.З. февраль 2011 г. регистр за

и-факт. 01.02.2011 г. эл. энергии 05036573

и-факт. 01.02.2011 г. эл. энергии 05036573

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и сетевой компании.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «ЭЛЭКС» Васильев Ю.В.

подпись

Абонент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту; при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер _____

дата

подпись