



БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами
E-mail: bels_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-13 / 017678 *

«22» апреля 2014 г.

Абонент №

000 УК, РЭУМ1 с/договора

наименование организации,

г. Рейтис

адрес электроустановки,

ул. Советский д. 22 корп. 1

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

ин. дир. А.В. Крайнов В.В.

Вид деятельности

характеристика объекта

МОН - ЭП - мн

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

в присутствии представителя в том, что по вышеуказанному адресу

произведено проверка 3х - фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод кп - непрямо S = L =

ТП (РП) № 123 секция 2

место установки прибора учета ВРУ шилой дом СН-II ☐ НН- ☒

Электросчетчик № 03420987 тип МР73L 1-1-2

год проверки 2012 Вольт 380В Ампер 5-80

значность 6 показание 034826

клеммная крышка пломба № 0242253 исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип: номинал кп = 1

№ пломба

№ пломба

№ пломба

Отключающее устройство АВТ - 40 А пломба

ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕРЫ: $I_A = 13,9$ А; $I_B = 14,3$ А; $I_C = 17,7$ А; $I_{ср.}$ Т об. - сек;

Р факт. = 10,1 Квт; Р сч. - 9,2 Квт

На момент составления акта выявлено

Прибор учета эл. энергии
работает верно

Абонент несет ответственность за сохранность пломб госповерителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС» И.И. Кутушова

Абонент И.И. Кутушова

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту;
при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

Рег. тип. 3. 129-12, т. 4000х2 ТАРИФ - коп. / кВт-ч . дата подпись