



## БАЛАШИХИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЭЛС"

143970, Московская обл., Г.О. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Гражданская, д. 5, тел. 8(495) 524-12-79 секр.;  
8 (495) 524-40-75 факс; 8 (498) 520-72-90 дог. отдел; 8 (498) 520-72-30 бухгалтерия по работе с юридич. лицами  
E-mail: bels\_05@mail.ru http://www.belssb.ru

АКТ № 3-10 / 011378

« 15 ноября 2014 г.

Абонтент №

2654

ООО "УК РТЭЗ Балашиха"

наименование организации

г. Реутов ул. Которосная 9, 32

адрес электроустановки

инж. Рондарицкий В

Ф.И.О. представителя абонента, телефон

Вид деятельности

мощ. 9 кв 5 кв 3 кв

УИП МОП

характеристика объекта

Составлен инспектором ЗАО «БЭЛС»

присутствии

Терехина

в том, что по вышеуказанному адресу

произведено

проверка работы счетчика

фазного учета потребляемой электроэнергии.

Установлено: Ввод

ТП (РП) №

105

секция

место установки прибора учета

ВРЧ-0.4 кв. 9 кв. 3 кв.

СН - II ☒ ; НН - ☐

Электросчетчик №

00967063

тип

NP-545 24.7

год проверки

2014

Вольт

230/400

Ампер

5/80

значность

6

показание

750.9 (абон. код: 000003)

клеммная крышка пломба №

0278685

исп. коробка пломба №

Трансформаторы тока тип:

-

номинал

- К=1

№

пломба

№

пломба

№

пломба

Отключающее устройство

А-40А

пломба

ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕРЫ:  $I_A = 2.1 A$ ;  $I_B = 0.3 A$ ;  $I_C = 0 A$ ;  $I_{ср.} = 0.8 A$  Т.об. - сек;

Рфакт. = 0.52 Квт;

Рсч. - 0.52 Квт

На момент составления акта выявлено

отсутствие пломб

для проверки работы счетчика

Абонтент несет ответственность за сохранность пломб госпверителя и энергоснабжающей организации.

ПОДПИСИ: Представитель ЗАО «БЭЛС»

подпись

Абонтент

подпись

Акт составлен в двух экземплярах, второй экземпляр акта оставлен абоненту; при отказе от подписи акт считается действительным при указании времени вручения.

Документ обработан: Бухгалтер

дата

подпись